



SolidAl  
Condutores Eléctricos, S.A.



Quintas & Quintas  
Condutores Eléctricos, S.A.

DoP nº 0027 Rev. 2

#### DADOS DOS CABOS:

Descrição: **ARE4\*E 0,6/1kV**

Gama: **1x16 - 1x400 mm<sup>2</sup>; 3x95+50N; 3x150+95N; 3x240+150N**

#### USOS PREVISTOS:

Cabos de energia para instalações eléctricas em obras de construção civil sujeitos a requisitos de reacção ao fogo.

#### FABRICANTE:

SOLIDAL CONDUTORES ELECTRICOS S.A.

LUGAR DA GANDRA 4740-475 ESPOSENDE (PORTUGAL)

Tel. 351 253 969 420

Email: [solidal@solidal.pt](mailto:solidal@solidal.pt)

#### ORGANISMO NOTIFICADO:

1722 - CEIS (Centro de Ensaios, Innovación y Servicios)

#### DESEMPENHO DECLARADO:

Características Essenciais	Sistema de Avaliação e Verificação da Constância de Desempenho (AVRD)	Desempenho	Norma harmonizada
Reacção ao Fogo	Sistema 3	Eca	EN 50575:2014+A1:2016
Substâncias Perigosas	-	NPD (Desempenho não determinado)	

As características do produto acima identificado estão em conformidade com o desempenho declarado. Esta declaração é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a responsabilidade do fabricante.

Assinado em nome do fabricante por:

Cardoso Pereira

Tecnologia Qualidade e Ambiente

26/02/2019